

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району**

663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogrnbog@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 100/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НОВОХАЙСКАЯ ШКОЛА**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжений о проведении мероприятий по надзору главного государственного инспектора Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору А.А. Тимофеева от 20.11.2020 № 100, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 15.12.2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
с 24.12.2020 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

проведена плановая выездная проверка объекта МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОХАЙСКАЯ ШКОЛА, расположенный по адресу: 663469, Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский, ул. Мира, д. 4, стр. 5.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
99/1/1	Все эвакуационные выходы на I этаже закрыты на ключ. Легкооткрываемые запоры отсутствуют.	п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме". Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. п. 36. «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также	19.02.2021


		<p>другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; сопредседатели имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составил:

Главный государственный инспектор  
Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору  
Тимофеев А.А.



(подпись)

Государственный инспектор  
Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору  
Сорокин П.С.




(подпись)

Предписания для исполнения получил(а):

Директор МКОУ НОВОХАЙСКАЯ ШКОЛА Левкович Сергей Иванович

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“ 15 ” 12 20 20 г. V   
(подпись)